关于电梯自动救援装置蓄电池采购（含安装）服务询价公告

我院拟采购电梯自动救援装置蓄电池（含安装），现拟征集供应商，请有意向的公司提供以下资料。

报名需提供：

1.公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照),以及相关资质证书。

2.法人参加询价会，提供法人证明及身份证复印件，委托代理人参加询价会，则提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件。

3.按附件清单要求报价(旧电池回收后价格）并提供相应产品参数图册。

以上资料，装订后在2026年11月13日16:30前送至建华院区（建华南大街365号） 总务后勤科电话：0311-69088012

此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。

后附 报价表

总务后勤科

2026年11月10日

电梯自动救援装置蓄电池报价表

采购项目	院区	规格型号	数量	品牌	单价（元）	小计（元）
电梯自动救援装置蓄电池	建华院区	12V 12AH	84			
		12V 7AH	38			
	范西院区	12V 8AH	46			
	方北院区	12V 12AH	12			
		12V 8AH	24			
合计（元）						

说明：

1.电池类型：阀控密封式铅酸免维护蓄电池（AGM），无漏液、无需加水。

2.放电性能：高倍率短时放电，满足停电后连续 2 次平层救援，支持深度放电恢复。

3.工作环境：温度-5℃～+40℃，湿度≤90%无凝露，适应电梯机房、井道环境。

4.执行标准：符合 GB/T 19638.1 铅酸蓄电池国标。

5.质保：必须为原厂全新产品，提供出厂合格证、质保卡；拒绝拆机、翻新电池，质保不少于 12 个月。

6.安装后现场通电测试，满足应急平层输出电流要求。

报价公司（盖章）：

联系人及电话：

报价日期：　　年　　月　　日